O’zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi

Toshkent shahri, Farobiy ko’chasi, 333A-uy

MA’QULLASH TO’G’RISIDA GUVOHNOMA

Ushbu hujjat

"ENERGY PROFESSION " xususiy korxonasi

ma’suliyati cheklangan jamiyat

SINOV LABORATORIYASI

Yuridik manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug’bek tumani.
Joylashgan manzil: Toshkent shahri, Mirzo Ulug’bek tumani Bahor MFY, Bo’z mavzesi, 69-uy

Ilovada keltirilgan ma’qullash sohasiga asosan O’zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan texnik jihatdan malakaliligi ma’qullanganligini tasdiqlaydi.

Ma’qullash sohasi ushbu ma’qullash to’g’risida guvohnomaning ajralmas qismi hisoblanadi

Reestrda ro’yxat raqami: **ML-2455/2026**
Reestrda ro’yxatga olingan sana: **28-09-2026**
Amal qilish muddati: **28-09-2028**

Ma’qullash to’g’risidagi guvohnomaning amaldagi holati «Texnik tartibga solish» milliy axborot tizimida yuritiladigan, tris.uz reestrda real vaqt rejimida aks ettiriladi

“28” Sentabr 2026yildagi

ML-2455/2026-son

guvohnomaga

MA’QULLASH SOHASI

“28” Sentabr 2026-yildagi 1-son tahriri

"ENERGY PROFESSION " xususiy korxonasi

Joylashgan manzili: **Toshkent shahri, Mirzo Ulug’bek tumani Bahor MFY, Bo’z mavzesi, 69-uy**

T/R	Aniqlanadigan sinov ko’rsatkichlari yoki o’lchovlar nomi	Sinov usullarining belgilanishi va bandi (metodlar)	Mahsulot nomi	Izoh
1	Измерение сопротивления изоляции обмоток	ГОСТ IEC 60076-1-2024, п. 11.1.4 h	Силовые трансформаторы	28-09-2026
2	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	ГОСТ IEC 60076-1-2024, п. 11.2	Силовые трансформаторы	28-09-2026
3	Испытание изоляции приложенным напряжением промышленной частоты	O‘z DSt IEC 60076-3:2019, п. 10;	Силовые трансформаторы	28-09-2026
4	Измерение коэффициента трансформации и проверка группы соединения	ГОСТ IEC 60076-1-2024, п.11.3	Силовые трансформаторы	28-09-2026
5	Измерение сопротивления изоляции обмоток	ГОСТ 7746-2015, п. 9.3	Трансформаторы тока	28-09-2026
6	Испытание электрической прочности изоляции первичной и вторичных обмоток	ГОСТ 7746-2015, п. 9.2.1, п. 9.2.4;	Трансформаторы тока	28-09-2026
7	Проверка полярности, определение токовой и угловой погрешностей, проверка фактического коэффициента трансформации	ГОСТ 7746-2015, п. 9.5	Трансформаторы тока	28-09-2026
8	Измерение сопротивления вторичной обмотки постоянному току	ГОСТ 7746-2015, п. 9.11	Трансформаторы тока	28-09-2026
9	Измерение сопротивления изоляции	ГОСТ 1983-2015, п. 9.3	Трансформаторы напряжения	28-09-2026

	обмоток			
10	Испытание электрической прочности изоляции	ГОСТ 1983-2015, п. 9.4;	Трансформаторы напряжения	28-09-2026
11	Измерение сопротивления обмоток постоянному току	ГОСТ 1983-2015, п. 9.20	Трансформаторы напряжения	28-09-2026
12	Испытание электрической прочности изоляции обмоток	ГОСТ IEC 60034-1-2024, п. 9.2, таблица 17	Трансформаторы напряжения	28-09-2026
13	Диэлектрическое испытание главной цепи напряжением промышленной частоты	IEC 62271-1:2017+A1:2021, п. 7.2, п. 8.2	Выключатели, разъединители, КРУ, КРУН и КСО напряжением выше 1 кВ	28-09-2026
14	Проверка вспомогательных и управляющих цепей; функциональное включение и отключение	IEC 62271-1, п. 7.2.11, п. 8.3, п. 8.6	Выключатели, разъединители, КРУ, КРУН и КСО напряжением выше 1 кВ	28-09-2026
15	Измерение сопротивления изоляции	IEC 60364-6:2016, п. 6.4.3.3, таблица 6.1;	Электроустановки и кабельные линии до 1000 В AC / 1500 В DC	28-09-2026
16	Измерение сопротивления заземляющего электрода и заземляющего устройства	IEC 60364-6:2016, п. 6.4.3.7.2, приложение C, метод C1;	Заземляющие устройства	28-09-2026
17	Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» и предполагаемого тока короткого замыкания	IEC 60364-6:2016, п. 6.4.3.7.3;	TN-цепи низковольтных электроустановок	28-09-2026
18	Проверка полярности и последовательности чередования фаз	IEC 60364-6:2016, п. 6.4.3.6, п. 6.4.3.9	Однофазные и трехфазные низковольтные электроустановки	28-09-2026
19	Определение тока срабатывания, тока возврата и коэффициента возврата; функциональная проверка	ГОСТ IEC 60255-151-2014, п. 6;	Измерительные реле сверхтока и минимального тока; устройства токовой защиты	28-09-2026
20	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей.	ГОСТ IEC 60947-2-2014 п. 8.3.3.8, 8.3.3.9	Аппараты до 1000 V автоматические выключатели	28-09-2026